

КОПИЯ ВЕРНА

«Утверждаю»
Директор МБОУ «Гимназия №2»
Т.Л.Середовских

«01» декабря 2021 года

Отчёт

по устранению нарушений, выявленных в ходе плановой проверки
государственного санитарно-эпидемиологического надзора
(Предписание №37 от 02.03.2021 года)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №2»

| № п/п | Наименование мероприятий | Отметка о выполнении |
|-------|--|--|
| 1. | П.1.«Обеспечить кабинеты начального звена №№215, 216, 205, 206, 111 холодным и горячим водоснабжением, в соответствии с требованиями п.3.4.13 СП 2.4.3648-20» | На отчетный период, 01.12.2021 года, кабинеты начального звена №№215, 216, 205, 206, 111 обеспечены холодным и горячим водоснабжением, в соответствии с требованиями п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 |
| 2 | П.2.«Обеспечить проведение инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха при техническом обследовании состояния вентиляции в соответствии с требованиями п.2.7.4. СП 2.4.3648-20» | На отчетный период, 01.12.2021 года, проведены инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха при техническом обследовании состояния вентиляции в соответствии с требованиями п.2.7.4. СП 2.4.3648-20 3. |
| 3 | П.3 «Представить информацию об исполнении предписания в письменном виде (подтверждающие документы) в ТО Роспотребнадзора по адресу: ул.Омская, д.15, каб.417 | Информация по исполнению пунктов Предписания №37 от 02.03.2021г. исходящий №643/01-29 от 01.12.2021г |

Исполнитель
Новикова Е.И.,
зам. директора по АХР