

Территориальный отдел в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе
628606 Ханты - Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск ул. Омская, д. 15
телефон /факс /3466/ 41 47 25 Email: n-vartovsk@86.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

ПРЕДПИСАНИЕ № 37 от 02.03.2021 г

должностного лица, уполномоченного осуществлять

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

При проведении плановой выездной проверки по распоряжению №12 от 26.01.2021г в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №2», расположенного по адресу: ул. Дружбы Народов, 19а г. Нижневартовск, ХМАО-Югры Тюменской области и рассмотрении представленных документов: акта проверки №12 от 02.03.2021г,

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний: ст.11, 20, 24, 28, 29 ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г., СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, в соответствии со ст.50 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДЛАГАЮ:

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1.	Обеспечить кабинеты начального звена №№ 215, 216, 205, 206, 111 холодным и горячим водоснабжением, в соответствии с требованиями п.3.4.13 СП 2.4.3648-20.	До 25.12.2021
2.	Обеспечить проведение инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха при техническом обследовании состояния вентиляции в соответствии с требованиями п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.	До 25.12.2021
3.	Представить информацию об исполнении предписания в письменном виде (подтверждающие документы) в ТО Роспотребнадзора по адресу: ул. Омская д.15, каб.417	До 27.12.2021

Ответственность за выполнение предписания возлагается на юридическое лицо Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №2»

Главный специалист-эксперт _____  **Рыжкова Ж.Н.**
Должность подпись ФИО

С предписанием № 37 от 02.03.2021г. ознакомлен(а) и получил (а) «_02_» марта 2021г.

директор МБОУ «Гимназия №2» _____  **Середовских Т.Л.**
Должность подпись ФИО

Примечание: в соответствии с п.2 ст.50 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.1999 г «Предписания обязательны для исполнения в установленные срок». Неисполнение предписания повлечет наказания, предусмотренные ч.1 ст.19.5 Ко АП Российской Федерации
Предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в течение шести месяцев со дня его вынесения. Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.